

Competenza GmbH • Grabbeallee 49 • 13156 Berlin

Ökoexpert Wachotsch & Partner
Goerzallee 305D

14167 Berlin



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14469-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:
2005 akkreditiertes Prüflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde auf-
geführten Prüfverfahren.

Prüfbericht

über die Prüfung auf Anorganische Fasern in Materialproben gemäß VDI-Richtlinie 3866-5 (2017-06)

Bericht Nr.: BL16143

Objekt¹: Graunstraße 7

Probenahmedatum¹: keine Angabe

Probenahme durch¹: Ökoexpert Wachotsch & Partner

Probeneingang: 24.01.2019

Analysendatum: 31.01.2019

Auswertung durch: Competenza GmbH, Berlin: Herrn Attila Schöning

Analysenmethode: Rasterelektronenmikroskopie mit gekoppelter
energiedispersiver Röntgenmikroanalyse (REM/EDXA)

Dieser Prüfbericht umfasst: 3 Seiten

¹) Angabe des Auftraggebers, nicht Bestandteil der Akkreditierung der Competenza GmbH.

Die genannten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe. Der Bericht darf ohne die schriftliche Genehmigung der Competenza GmbH nicht teilweise vervielfältigt oder weitergegeben werden.

Ergebnis der Prüfung:

Labor-nummer:	Proben-typ:	Probenbezeichnung:	Analysenergebnis:	Gehalt:	WHO-Fasern ² nachweisbar:
BL16143.1	MPA	2.1 / Estrich mit Kleberresten von Flexplatten	Chrysotil nachgewiesen	k.A.m.	ja

²) Definition WHO-Faser: L > 5 µm, D < 3 µm, L:D > 3:1

MPA: Materialprobe - Prüfauftrag zur Untersuchung auf Asbest nach VDI 3866-5:2017-06, Nachweisgrenze 1%

k.A.m.: keine Asbestgehaltschätzung möglich, da kein Streupräparat erstellbar

Berlin, den 31.01.2019

Danny Sellnow

- Laborleiter -

Anlage: Abbildungen und Elementspektren

Abbildung und Elementspektrum: Chrysotil-Asbest Fundstelle BL16143.1

